Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ: «26» сентября 2022 г.
учётный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 63230061000203635016

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https://private.proverki.gov.ru/portal/public-knm/13707133

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193; 8(846) 338-96-06; GU@63.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94; 8 (8482) 30-97-94; 2NDPR@63.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному казенному учреждению Самаркой области «Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий», ИНН 6321079099, (адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности: Самарская область, г. Тольятти, пр-т Московский, 8 А).
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения от 21.02.2023 № 47 учётный № проверки 63230061000203635016, в период с 10 час. 00 мин. «01» марта 2023 г. по 11 час. 00 мин. «15» марта 2023 г.,

1. Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майором внутренней службы Перфиловым Андреем Анатольевичем;

2. Начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майором внутренней службы Ольховским Олегом Алексеевичем;

3) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Осадчим Андреем Евгеньевичем.
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГКУ СО «Тольяттинский Социальный Приют» Абдуллаева Ульвия Кямал Кызы

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места, выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует (при проверке не представлена) проектная документация на здание, строительные конструкции и строительные материалы, содержащая пожарно-технические характеристики, предусмотренные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствуют проектная документация, содержащая сведения о степени огнестойкости здания, о классе конструктивной пожарной опасности, о классе функциональной пожарной опасности, а также о пределах огнестойкости строительных конструкций здания.	Нарушение: ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 4.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты».	30.08.2023	
2.	В кабинете заместителя директора по АХР допускается установка пожарного извещателя на расстоянии от вентиляционного отверстия не менее 1 метра (фактически 0,75 м.).	Нарушение: ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	30.08.2023	
3.	Техническое помещение (чердак), не защищенное автоматической пожарной сигнализацией, используется для хранения мебели и других горючих предметов.	Нарушение: п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	30.08.2023	
4.	Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации технологического,	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	30.08.2023	

	выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания не обеспечил геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, а именно ширина проходов между кроватями в комнатах для проживания составляет менее 1 метра (фактически - 0.6 м.).	требованиях пожарной безопасности»; п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы».		
5.	В палатах отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.	Нарушение: п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.	30.08.2023	
6.	Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания не обеспечил геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, а именно ширина проходов к одиночным рабочим местам составляет менее 0.7 м (фактически 0.5 м.).	Нарушение: ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы».	30.08.2023	
7.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (элементов заполнения проемов в противопожарных преградах – противопожарных дверей), обеспечивающие исправное состояние указанных средств с привлечением к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности организаций или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение.	Нарушение: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 4.1.6. «ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 795-ст); п. 8 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. «Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и	30.08.2023	

		сооружений» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют»
Абдуллаева Ульвия Кямал Кызы
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
майор внутренней службы Перфилов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)